



ที่ พน ๐๔๐๔/ ๑ ๓ ๐ ๒ ๙

กรมธุรกิจพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร

กทม. ๑๐๙๐๐

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ภาวะบรรจุน้ำมันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรียน นายวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ้างถึง หนังสือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ วสท.๖๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งข้อหาหรือเรื่องการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในชั้นใต้ดินของอาคารตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมช่างเหมาไทยและเครื่องกลไทย และตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบ และบริหารอาคาร กับกรมธุรกิจพลังงานพร้อมนี้ได้แจ้งมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งภาวะบรรจุน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและภาวะบรรจุน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. และมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉบับล่าสุด นั้น

ในการนี้ กรมธุรกิจพลังงานขอเรียนว่า จากการพิจารณาภาวะบรรจุน้ำมันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร และภาวะบรรจุน้ำมันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร ตามความเห็นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่ให้ความเห็นไว้ว่า ภาวะดังกล่าวเป็นส่วนควบของเครื่อง เนื่องจากไม่ได้เก็บน้ำมันในภาวะบรรจุน้ำมันแยกออกจากระบบ ดังนั้นกรมธุรกิจพลังงานเห็นว่า ต้องติดตามความหมายที่เข้าใจกันในวงการทางเทคนิคว่า ภาวะบรรจุน้ำมันที่ใช้สำหรับบรรจุน้ำมันดีเซล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร และของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ขนาดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร ไม่ใช่ภาวะบรรจุน้ำมันตาม ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖

อนึ่ง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

โทร. ๐ ๒๗๕๔ ๔๗๑๕

โทรสาร ๐ ๒๗๕๔ ๔๗๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chaipat@doeb.go.th