

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เนื้อหาทฤษฎี

ภาคคำ : ทฤษฎีพื้นฐาน


สามเหลี่ยมปัจจัยการเกิดเพลิงไหม้




สามเหลี่ยมปัจจัยการเกิดเพลิงไหม้

วิชา
13/11/67.

สามเหลี่ยมลำดับการเกิดเพลิงไหม้



พัฒนาการของเพลิงไหม้ในระยะต่างๆ



อัฒ
๑๓ มค'๖๗

สี่เหลี่ยมลำดับการเกิดความร้อน

0-4 นาที...ถึงดับเพลิงมือถือ


4-8 นาที...400°C...FHC

>8 นาที...600°C...Fireman


**ระยะของ...อุปกรณ์แจ้งเหตุ...ด้วยมือ
ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความสัมพันธ์อย่างไร**

**ระยะต่างๆของอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้...ด้วยมือ
มีความสัมพันธ์อย่างไร**


Manual Station




Manual Station




Manual Station



Manual Station




การพิจารณาการกันห้อง



รูปที่ 4.3 พื้นที่กันด้วยกำแพง ผนังกันหรือชั้นวางของ ถือเป็นคั่นพื้นที่กัน

คุณลักษณะของไฟ (ความร้อน)



คุณลักษณะของไฟใหม่

สอบถามข้อสงสัย

ขอบคุณครับ